

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Achatz GmbH Bauunternehmung

Bergiusstraße 19-21 • 68219 Mannheim

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

Gruppe G1, Werkstoffe: pe, ge
Gruppe W1, Werkstoffe: pe, ge

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 14.02.2019 bis 26.05.2023 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0152
Revisionsdatum: 14.02.2019
Datum der Erstzertifizierung: 27.05.2013



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Verantwortliche Fachaufsicht

Gas	Dipl.-Ing.(FH) Björn Sven Römer Dipl.-Ing. Thomas Schröder (Stellvertr.)
Wasser	Dipl.-Ing.(FH) Björn Sven Römer Dipl.-Ing. Thomas Schröder (Stellvertr.)

Verantwortliche Schweißaufsicht

PE	Wilfried Klein Dipl.-Ing. Thomas Schröder (Stellvertr.)
----	--

Registrier-Nr.: 10.05.0152
Revisionsdatum: 14.02.2019
Datum der Erstzertifizierung: 27.05.2013



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas	Sparte Wasser
G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten	W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300	W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300	W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Werkstoffe
pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement