

# ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

## Achatz GmbH Bauunternehmung

**Bergiusstraße 19-21 • 68219 Mannheim**

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

### **DVGW GW 301**

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen  
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

**Gruppe G1, Werkstoffe: pe, ge**

**Gruppe W1, Werkstoffe: pe, ge**

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und  
gilt vom 07.04.2021 bis 26.05.2023 nur in Verbindung  
mit dem Eintrag unter [www.zert-bau.de/unternehmensuche](http://www.zert-bau.de/unternehmensuche).

Registrier-Nr.: 10.05.0152  
Revisionsdatum: 07.04.2021  
Datum der Erstzertifizierung: 27.05.2013



Dipl.-Ing. Bernd Wiese  
GB Rohrleitungsbau

### Verantwortliche Fachaufsicht

Gas	Dipl.-Ing.(FH) Björn Sven Römer
Wasser	Dipl.-Ing.(FH) Björn Sven Römer

### Verantwortliche Schweißaufsicht

PE	Wilfried Klein
----	----------------

**Registrier-Nr.:** 10.05.0152  
**Revisionsdatum:** 07.04.2021  
**Datum der Erstzertifizierung:** 27.05.2013



Dipl.-Ing. Bernd Wiese  
GB Rohrleitungsbau

#### Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

##### Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten  
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300  
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

##### Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten  
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400  
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

##### Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)  
st Stahl  
ge Gusseisen  
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)  
pvc PVC (Polyvinylchlorid)  
az Asbestzement